

25年度

# 浄化槽設備士試験

## 〔実地試験〕解答試案

2013.7.16

### 【問題 1】

	建築用途	類似用途番号
①	ホテル	類似用途番号 3
②	公会堂	類似用途番号 1
③	住宅	類似用途番号 2
④	店舗	類似用途番号 4

### 【問題 2】

(1)

- ①内部設備及び機器の機能・品質の確認を据付前に行う。
- ②流入及び放流管の方向や設置位置の確認を行う。
- ③クレーンなどの機械の配置は地盤の強度を確認して決定する。

(2)

- ①浄化槽の埋め戻しにあたって、本体の開口部から土砂が入らないよう蓋などで開口部を覆う。
- ②掘削土が良質でない場合は、良質土に置き換えて埋め戻す。
- ③浄化槽本体の周囲には不要な機器類は置かず、慎重に埋め戻す。

(3)

- ①点検時の作業を容易にするため。
- ②浮上防止のための下向きの作用をする役割を果たす。

(4)

- ①汚物や汚水が滞留するおそれがある。
- ②放流口と放流水路の水位差が適正に保たれなく。

解答試案に対する質問・ご指摘は下記宛てにお願い致します

# T G K (株) 東北技術検定研修協会

仙台市青葉区二日町13-26 TEL 022-738-9312

FAX 022-738-9365

info@tohokugiken.com